


کد فرم:	فرم توصیه های فنی	خدمات پس از فروش پاناسونیک
شماره فرم:	عنوان راهنمای رفع عیب خمیدگی لوله های گاز در زمان نصب	دامنه کاربرد: نمایندگان خدمات پس از فروش
تاریخ ایجاد:	تدوین و تنظیم: خدمات پس از فروش	ارائه کننده: PMMAF
مدل: All Models	شرح ایراد ظاهری: چگونه خمیدگی بیش از حد لوله های گاز در زمان نصب و راه اندازی کولر گازی را شناسایی کنیم.	گروه و محصول: AC/AIR CONDITIONER

شرح ایراد ظاهری: چگونه خمیدگی بیش از حد لوله های گاز را در زمان نصب و راه اندازی شناسایی کنیم.

راه حل: لطفاً روش های زیر را پی گیری کنید.

ازچه روشی خمیدگی لوله های گاز را شناسایی کنیم:

مدل مناسب: همه مدل های RAC



توضیحات	1 حرارت لوله کمپرسور	2 فشار گاز	3 حرارت ورودی یونیت خارجی	4 حرارت هوای تخلیه یونیت خارجی
افزایش می یابد	کاهش می یابد	مطابق با درجه حرارت یونیت خارجی	اختلاف دمایی هوای خروجی از کندانسور با دمای هوای ورودی به کندانسور باید کم باشد.	اگر لوله خمیدگی شدید داشته باشد سر و صدای گاز به گوش می رسد.